

Опросный лист

1. Номинальное напряжение (наибольшее рабочее напряжение):

- 10(12) кВ; 20(24) кВ; 35(40,5) кВ.

2. Номинальный ток:

- 630А; 1600А; 2500А; 4000А;
 1250А; 2000А; 3150А; 5000А

3. Номинальный ток отключения КЗ:

- 25кА; 31.5кА; 40кА; 50кА;

4. Межполюсное расстояние:

- 150мм; 180мм; 210мм; 275мм

5. Исполнение выключателя:

- выкатное (аппаратная тележка); выкатное (моторизированная тележка);
 стационарное; другое: _____.



6. Напряжение питания оперативных цепей и моторного привода выключателя:

- AC/DC110V AC/DC220V

7. Дополнительные аксессуары:



- неподвижный контакт;



- шторочный механизм;



- проходной изолятор;



- направляющие для выкатной тележки;



- электромагнитная блокировка включения



- расцепитель минимального напряжения



- обогрев



- электромагнитная блокировка перемещения выкатной тележки

В стандартную комплектацию вакуумного выключателя стационарного исполнения входят:

- моторный привод
- катушка включения
- катушка отключения
- индикатор состояния взвода пружины
- индикатор состояния выключателя
- счетчик циклов коммутаций
- клеммный ряд вторичных цепей с 48-контактным разъемом
- межполюсные диэлектрические перегородки (при м/п расстоянии 150мм)
- катушки максимального тока 5А (2шт.) для организации схемы дешунтирования
- поворотные блокировки (2шт.) в упаковке

В стандартную комплектацию вакуумного выключателя выкатного исполнения, дополнительно входят:

- вместо клеммного ряда идет кабель управления вторичных цепей с 58-контактным штырьевым разъемом
- выкатная аппаратная тележка
- контактная группа с втычными контактами типа «тюльпан»
- рукоятка оперирования выкатным элементом.

Данные заказчика:

Наименование организации: _____

Ф.И.О.; должность _____

Контакты: _____

Дата: _____

Подпись: _____